

Dipartimento di Prevenzione ex Z.T. n.2
Viale Comandino, n. 21 - 61029 URBINO

Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

Direttore: dott.ssa P. Mattei, tel. 0722.301715 - fax 0722.329723

Per informazioni: dott.ssa A.Fabbri Tel. 0722.301709

e-mail: annamaria.fabbri@sanita.marche.it

Prot. n. 55120-igeal TELEFAX/PEC

All. n. 1

27 GIU 2019

Urbino li, _____

Al Signor Sindaco
Comune di Macerata Feltria

Al Dirigente Funzione Reti
MARCHE MULTISERVIZI
Ing. Simona Francolini

Al Presidente
dell'Ambito Territoriale Ottimale
N.1 Marche Nord Pesaro e Urbino

Oggetto: Acquedotto di Macerata Feltria – punti di prelievo **n.2 – Casa Rossa, n.3 – Capoluogo via Pitinum, n.6 – Capoluogo Piazza Caduti, superamento valori di parametro di cui all'allegato I parti A e C del D.Lgs.31/01, proposta di Ordinanza di non potabilità.**

Si inviano i risultati parziali delle analisi batteriologiche, eseguite su campioni di acqua prelevati in data 24.06.2019 presso i punti di prelievo **n.2, n.3 e n.6 di Macerata Feltria**, che hanno dimostrato il superamento del valore di parametro di cui all'allegato I parti A e C del D.Lgs.31/01, per i parametri **Escherichia Coli e Coliformi Totali.**

Valutati i risultati, considerata la necessità di ripristinare al più presto la qualità dell'acqua erogata, come anticipato telefonicamente al Dott. Pagnini di Marche Multiservizi, si chiede alle SS.LL. per quanto di competenza:

- 1) in applicazione del comma 1 – art.10 D.Lgs.31/01, **di adottare provvedimento amministrativo di divieto per consumo umano dell'acqua distribuita nelle zone corrispondenti ai punti di prelievo n.2, n.3 e n.6 dell'acquedotto e di estenderla a tutto il territorio comunale, considerato che l'approvvigionamento idrico deriva dalla stessa captazione;**
- 2) in applicazione del comma 2 – art.10 D.Lgs.31/01, di rimuovere al più presto le cause che hanno determinato la non conformità di cui sopra e di comunicare a questo Servizio, nel più breve tempo possibile, i provvedimenti tecnici e i correttivi gestionali adottati, per l'immediato ripristino della conformità dell'acqua, nonché i controlli interni effettuati e l'eventuale fonte di approvvigionamento alternativa;
- 3) in applicazione del comma 4 – art.10 D.Lgs.31/01, di informare i consumatori interessati, in ordine ai provvedimenti adottati.


In attesa di riscontro si porgono distinti saluti.

Il Direttore del SIAN
Dott.ssa Patrizia Mattei





COMUNICAZIONE PRELIMINARE RISULTATI ANALITICI DEI PARAMETRI CHIMICI E MICROBIOLOGICI SUI CAMPIONI DI ACQUE



SERVIZIO LABORATORISTICO DIPARTIMENTO PROVINCIALE ARPAM di: PESARO
 Al Direttore del Servizio SIAN SISP Dipartimento di Prevenzione di URBINO A.S.U.R.- AREA VASTA n.1

X PEC: areavasta1.asur@emarche.it X Telefax: 0722/329723
 Comunicazione

- X esiti NON CONFORMI Acque destinate al consumo umano D.Lgs.31/01 Allegato I Parte A X Parte B Parte C X
 esiti NON CONFORMI Acque minerali DM 10/02/2015 e Circ. Min. San. n. 17/1991
 esiti NON CONFORMI Vigilanza acque di piscina Accordo Conferenza Stato Regioni 16/01/2003
 esiti analitici ricerca Legionella pneumophila (Linee Guida 79/CSR 7/5/2015): dati preliminari (da confermare)



ARPAM
 Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche
 Registro Unico ARPAM

0021532 | 27/06/2019
 | ARPAM | DDU | P
 130.20

IDENTIFICAZIONE CAMPIONE	Data prelievo	Verbale di prelievo	Punto di prelievo	Parametro	Valore limite	Parametro	Valore limite	Pa
1192/PPT	24/06/2019	028-18-LM	Comune di Macerata Feltria - Pto. 2	Coliformi 60 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	Escherichia coli 1 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	
1193/PPT	24/06/2019*		Comune di Macerata Feltria - Pto. 3	Coliformi 22 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	Escherichia coli 1 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	
1194/PPT	24/06/2019*		Comune di Macerata Feltria di Pto.6	Coliformi 80 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	Escherichia coli 2 UFC/100 ml	0 UFC/100 ml	

Data: 27/06/2019

Seguirà Rapporto di Prova al completamento delle analisi.

IL RS LABORATORISTICO:

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO: _____